

MĚSTSKÝ ÚŘAD KYJOV
stavební úřad
Masarykovo nám. 1, 697 01 Kyjov

Spis.zn.: SÚ 1636/2012/158Ba

Č.j.:SÚ18424/12/158 / SÚ 1636/2012/158Ba

Kyjov, dne 21.5.2012

Vyřizuje: Baturný Jindřich, Ing., tel. 518 697 546, e-mail: j.baturny@mukyjov.cz

ROZHODNUTÍ

Výroková část:

Stavební úřad Městského úřadu v Kyjově, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. f/ zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), ve společném územním a stavebním řízení přezkoumal podle § 84 až 91 a § 109 až 114 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění a provedení stavby, kterou dne 14.3.2012 podal

Leona Šebestová, IČ 49937316, nar. 6.12.1975, Hornická 1091, 696 03 Dubňany,

(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto přezkoumání:

- I. Vydává** podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření

r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y

na stavbu:

Přípojka kanalizace - Vinařství Skalák

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 3/25, 3/43, 3/44, 1970/1, 2751/1 v katastrálním území Ježov, parc. č. 229/38, 302/1, 1758/1 v katastrálním území Skalka u Kyjova.

Stavba obsahuje:

Kanalizační přípojka na odvod splaškových vod je navržena jako kombinace gravitační a tlakové kanalizace s čerpací stanicí. Gravitační část přípojky podchytí ve stávající šachtě již připravené stávající potrubí z kanalizačního objektu. Z této šachty povede potrubí bezvýkopově pod komunikací III/4227 a zaústí do čerpací stanice ČS 1. Z čerpací stanice je dále navrženo řešení přípojky výtlačkem až do místa napojení na stoku. Na trase výtlačné části jsou navrženy dvě čistící šachty pro možnost údržby. Jedná se o šachtu ČŠ-1 (její vystrojení umožňuje čišťení a odkalení výtlačku) a ČŠV-1 (její vystrojení umožňuje odvzdušnění a zavzdušnění a čišťení výtlačku). Výtlačná část je zakončena v nové revizní šachtě Š1.

- Gravitační část přípojky (parc.č.st. 229/38, parc.č. 1758/1 a 302/1 - k.ú.Skalka u Kyjova) - je napojena na stávající šachtu Šst na pozemku parc.č.st. 229/38. Od šachty pak vede potrubí DN 200 pod tělesem komunikace III/4227, které je uloženo v chráničce HDPE D 280x16,6 mm délky 16,0 m. Potrubí je ukončeno v šachtě ŠP1. Odtud je navrženo propojení do čerpací stanice ČS1. Délka gravitační části je 21,00 m.
- Čerpací stanice ČS1 (parc.č.302/1 - k.ú.Skalka u Kyjova) - čerpací stanice je umístěna na parc.č. 302/1 na okraji pole pod svahem tělesa komunikace III/4227. Čerpací stanice je navržena čerpací šachtou, čerpací soustavou a přípojkou NN. Čerpací šachta je celoplastová dvouplášťová polypropylenová válcová šachta sv. průměru 1440mm (vnější průměr 1760mm), H=3000mm, ukončená vstupním komínem o průměru 0,9 x 0,6 x 0,3 m. a litinovým uzamykatelným poklopem.

- Tlaková část přípojky (parc.č. 302/1 v k.ú.Skalka u Kyjova; parc.č.1970/1, 2751/1, 3/43, 3/25, 3/44 v k.ú. Ježov) - tlaková část začíná napojením na čerpací stanici a končí napojením na veřejnou stoku. Celková délka této části je 539,00 m. ve vzdálenosti 235,00 m od čerpací stanice je zřízena čistící šachta ČŠ-1, která je umístěna na pozemku parc.č.302/1. Ve vzdálenosti 270,40 m od ČŠ-1 je vybudována čistící šachta vzdušnicková ČŠV-1, která je umístěna na pozemku parc.č.3/25 a 3/43. Potrubí je ukončeno v nové kanalizační šachtě Š1 zřízené na pozemku parc.č. 3/43. Současně s vybudováním šachty Š1 bude provedena výměna uliční vpusti. Šachta bude vybudována na veřejné stoce.

II. Stanoví podmínky pro umístění stavby:

1. Stavba bude umístěna v souladu s grafickou přílohou rozhodnutí – Výkres č. B.1 Situace stavby přípojky, která obsahuje výkres současného stavu území v měřítku katastrální mapy se zakreslením stavebního pozemku, požadovaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemku a sousedních staveb.
2. Před zahájením veškerých prací bude provedeno vytyčení veškeré vedení a zařízení inženýrských sítí (plynárenské, vodovodní, kanalizační, elektrické energie, telekomunikační a televizních). O těchto vytyčeních budou sepsány protokoly, které budou nedílnou součástí stavebního deníku.
3. Gravitační část přípojky bude umístěna na parc.č.st. 229/38, parc.č. 1758/1 a 302/1 v k.ú.Skalka u Kyjova a je napojena na stávající šachtu Šst na pozemku parc.č.st. 229/38.
4. Čerpací stanice je umístěna na parc.č. 302/1 na okraji pole pod svahem tělesa komunikace III/42227.
5. Tlaková část přípojky je uložena na parc.č. 302/1 v k.ú.Skalka u Kyjova; parc.č.1970/1, 2751/1, 3/43, 3/25, 3/44 v k.ú. Ježov.

III. Vydává podle § 115 stavebního zákona a § 5 a 6 vyhlášky č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu

s t a v e b n í p o v o l e n í

na stavbu:

Přípojka kanalizace - Vinařství Skalák

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 3/25, 3/43, 3/44, 1970/1, 2751/1 v katastrálním území Ježov, parc. č. 229/38, 302/1, 1758/1 v katastrálním území Skalka u Kyjova.

Stavba obsahuje:

Kanalizační přípojka na odvod splaškových vod je navržena jako kombinace gravitační a tlakové kanalizace s čerpací stanicí. Gravitační část přípojky podchytí ve stávající šachtě již připravené stávající potrubí z kanalizačního objektu. Z této šachty povede potrubí bezvýkopově pod komunikací III/4227 a zaústí do čerpací stanice ČS 1. Z čerpací stanice je dále navrženo řešení přípojky výtlakem až do místa napojení na stoku. Na trase výtlakové části jsou navrženy dvě čistící šachty pro možnost údržby. Jedná se o šachtu ČŠ-1 (její vystrojení umožňuje čišění a odkalení výtlaku) a ČŠV-1 (její vystrojení umožňuje odzdušnění a zavzdušnění a čišění výtlaku). Výtlaková část je zakončena v nové revizní šachtě Š1.

- Gravitační část přípojky (parc.č.st. 229/38, parc.č. 1758/1 a 302/1 - k.ú.Skalka u Kyjova) - je napojena na stávající šachtu Šst na pozemku parc.č.st. 229/38. Od šachty pak vede potrubí DN 200 pod tělesem komunikace III/4227, které je uloženo v chrániče HDPE D 280x16,6 mm délky 16,0 m. Potrubí je ukončeno v šachtě ŠP1. Odtud je navrženo propojení do čerpací stanice ČS1. Délka gravitační části je 21,00 m. Potrubí gravitační části přípojky je navrženo z plastových kanalizačních trub PVC KG o průměru DN 200 s kruhovou tuhostí SN 4 kN/m². Potrubí je uloženo na zhuťněné lože z kameniva frakce 0/22, Potrubí bude mít sklon min 1,0%. Revizní šachta ŠP1 je navržena plastová průměru DN 400mm.

- Čerpací stanice ČS1 (parc.č.302/1 - k.ú.Skalka u Kyjova) - čerpací stanice je umístěna na parc.č. 302/1 na okraji pole pod svahem tělesa komunikace III/42227. čerpací stanice je navržena čerpací šachtou, čerpací soustavou a přípojkou NN. Čerpací šachta je celoplastová dvouplášťová polypropylenová válcová šachta sv. průměru 1440mm (vnější průměr 1760mm), H=3000mm, ukončená vstupním komínem o průměru 0,9 x 0,6 x 0,3 m. a litinovým uzamykatelným poklopem. Šachta je samonosná, mezikruží je vybaveno armovací výztuží a bude při realizaci vybetonováno. Okolí ČS1 bude odlážděno v rozsahu cca 2,50 x 2,50 m, uzamykatelný poklop bude vytažen 0,10 m nad toto odláždění. Šachta bude osazena na podkladní desku z betonu vyztuženého sítí KARI. Čerpací soustava obsahuje dvě ponorná kalová čerpadla o výtlaku $Q_{\check{c}}=3,0l/s$, H=27,0m a výkonu P_mont 3,1 kW s řezacím kolem průchodnost 6,0 mm. Rozvaděč RMD1 čerpací stanice bude připojen kabelovou přípojkou NN ze stávajícího rozvaděče RST sloupové trafostanice, která je umístěna cca 55,0 m od ČS1. Kabelová přípojka bude typu CYKY-J 4x10 a bude uložena v zemi. Měření je stávající a je umístěno v rozvaděči trafostanice.
- Tlaková část přípojky (parc.č. 302/1 v k.ú.Skalka u Kyjova; parc.č.1970/1, 2751/1, 3/43, 3/25, 3/44 v k.ú. Ježov) - tlaková část začíná napojením na čerpací stanici a končí napojením na veřejnou stoku. Celková délka této části je 539,00 m. ve vzdálenosti 235,00 m od čerpací stanice je zřízena čistící šachta ČŠ-1, která je umístěna na pozemku parc.č.302/1. Ve vzdálenosti 270,40 m od ČŠ-1 je vybudována čistící šachta vzdušnicková ČŠV-1, která je umístěna na pozemku parc.č.3/25 a 3/43. Potrubí je ukončeno v nové kanalizační šachtě Š1 zřízené na pozemku parc.č. 3/43. Současně s vybudováním šachty Š1 bude provedena výměna uliční vpusti. Šachta bude vybudována na veřejné stoce. Tlakové potrubí bude provedeno z polyetylénového potrubí PE RC D 75x6,8 mm. Potrubí bude uloženo na ztuhnutém loži z kameniva 0/22. Obsyp bude proveden do výšky 0,30 m nad potrubí z kameniva 0/22 a bude hutněno po vrstvách tl. 10 - 15 cm. Sklon potrubí bude min. 0,3% a max. 40%. Čistící šachta ČŠ-1 je navržena jako prefabrikovaná betonová s o vnitřním průměru 1,20m s prefabrikovaným dnem a bude opatřena litinovým poklopem. Šachta bude vybavena sestavou pro čištění a odkalení výtlaku. Vzdušnicková šachta bude navržena jako prefabrikovaná o vnitřním průměru 1,20 m s prefabrikovaným dnem. Šachta bude vystrojena soustavou pro odvodu vzdušnění a zavzdušnění a čištění výtlaku. Šachta bude opatřena litinovým poklopem. Kanalizační šachta Š1 je navržena prefabrikovaná betonová s o vnitřním průměru DN 1000 mm s monolitickým dnem. Šachta bude opatřena litinovým poklopem s odvětráváním.

IV. Stanoví podmínky pro provedení stavby:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, kterou vypracovala fa. Aqua Procon, s.r.o., Palackého tř. 12, Brno, DIČ:CZ46964371, zakázkové č.:1317110-24-01; případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.
2. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu termín zahájení stavby.
3. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídky stavby:
 - a) Položení potrubí
 - b) Závěrečná kontrolní prohlídka
4. Stavba bude dokončena **do 2 let** ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
5. Stavba bude prováděna stavebním podnikatelem: stavba bude provedena odbornou firmou a stavebník je povinen sdělit před zahájením prací dodavatele stavby stavebnímu úřadu
6. Veškeré stavební (i výkopové) práce v blízkosti dřevin rostoucích mimo les, požadujeme provádět v souladu s normou ČSN 83 9061 – ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích. Umístění přípojky je nutno situovat tak, aby nedošlo ke kácení dřevin rostoucích mimo les podél komunikace III/4227 mezi obcemi Skalka – Ježov.
7. Oplachové vody z vinařství a vinné kvasnice nejsou odpadními vodami. Producentem odpadních vod musí být dodržen kanalizační řád obce Ježov a uzavřena smlouva na odvod odpadních vod s provozovatelem kanalizace obce Ježov, kterým je společnost Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s. (dále jen „VaK“).
8. Realizací výše uvedeného záměru budou dotčeny i pozemky náležející do zemědělského půdního fondu. Z tohoto důvodu je třeba postupovat při vlastním provádění prací na těchto pozemcích v souladu s ustanovením § 8 zákona ČNR č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů.

9. Křížení silnice III/4227 bude provedeno protlakem, horní okraj chrániček uložit v minimální hloubce 1,20 m pod stávající niveletou vozovky a s přesahem min. 1,000 m za vnější okraj stávající zpevněné krajnice. Zásyp montážních jam musí být řádně zhutněn, aby nemohlo dojít k sednutí a následně k poškození silnice. Ke kontrole dodržení uvedených podmínek před záhozem montážních jam bude přizván zástupce Správy a údržby silnic Jihomoravského kraje (dále jen „SÚS“). Po dokončení stavebních prací musí být pozemky uvedeny do původního stavu.
10. Podélné uložení kanalizačního potrubí bude umístěno min. 0,60 m od tělesa silnice tzn. 0,60 m od vnějšího okraje zaoblených hran zářezů, násypů či vnější hrany silničního příkopu, viz ust. § 11 odst. 2 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích.
11. Před zahájením prací žadatel požádá o vydání povolení zvláštního užívání silnice – uložení podzemního vedení kanalizace, MěÚ Kyjov odbor správních a dopravních agend podle ust. § 25 odst. 1 a 6 písm. d) zákona č. 13/1997 Sb., v platném znění.
12. Před zahájením stavebních prací požádá zhotovitel stavby výše uvedený odbor o povolení zvláštního užívání silnice – provádění stavebních prací podle ust. § 25 odst. 1 a 6 písm. c) bod 3 uvedeného zákona a sepíše SÚS JmK, p.o.k. protokol o předání a převzetí zvláštního užívání.
13. Kanalizační přípojku, výtlač čerpací stanici **nebude** provozovat společnost VaK. Osazení biofiltru a následná výměna (po době životnosti) a údržba bude provedena na náklady investora stavby.
14. V rámci výše uvedené akce bude provedena nová kanalizační šachta, do které bude zaústěn navrhovaný výtlač, ul. Vpusť a stávající kanalizační přípojka od RD. Dno šachty včetně pozlábku a protilehlá stěna bude zpevněna čedičem. Na výtlačném potrubí bude osazen před napojením do kanalizace uklidňující kus. Do kanalizační přípojky nebudou odváděny technologické vody z vinařství, v případě jejich vzniku budou technologické vody jímány do jímky a odvázeny k likvidaci odbornou firmou (nesmí být vyvázeny na ČOV v provozování VaK). Do kanalizační přípojky budou odvedeny pouze vody splaškové, pro odpadní vody z kuchyně bude osazen odlučovač tuků. Maximální nárazové čerpané množství do veřejné kanalizace bude 3,0 l/s. Trasa kanalizačního výtlačku bude situována ve vzdálenosti min. 1,50 m od líce potrubí přívodního vodovodního řádu, lokálně v místě lomového bodu LB 11 se přiblíží min. do vzdálenosti 1,00 m.
15. Odpadní vody vypouštěné do veřejné kanalizace musí splňovat limity platného kanalizačního řádu pro obec Ježov v kategorii „Pro ostatní drobné spotřebitele“. Do kanalizace nesmí být odvedeny vody drenážní, dešťové, a technologické. Na gravitační části kanalizační přípojky před objektem Skalák vybudovat kontrolní revizní kanalizační šachtu – min. DN 600, tak jak je navrženo v projektové dokumentaci (dále jen „PD“). Před záhozem zhotovitel zajistí provedení zaměření skutečné trasy budované kanalizační přípojky geodetickou firmou ve formátu DGN. Digitální zaměření předá vlastníkově a pracovníkově GIS společnosti Vak.
16. Na výtlačném potrubí položit signalizační vodič Ix6 Cu – dle ČSN 73 6006, tento vodič vyvést pod poklapy armatur a zaplozovat jej s možností napojení při vytyčování potrubí. K závěrečné kontrolní prohlídce doložit doklad o funkčnosti signalizačního vodiče. Kontrola funkčnosti musí proběhnout až v době, kdy už nemůže dojít k poškození vodiče další činností při výstavbě. Při výstavbě je nutno dodržet prostorovou normu ČSN 73 6005, ČSN 75 6101 a související normy a zákona č.76/2006 Sb., kterým se mění zákon č. 274/2001 Sb., Zákon o vodovodech a kanalizacích a platné standarty pro vodovodní a kanalizační síť společnosti VaK. Napojení na kanalizaci a výstavbu nové šachty provede k tomu odborně způsobná firma. U nové kanalizační šachty musí být provedena zkouška vodotěsnosti.
17. Před záhozem kanalizační přípojky a k napojení na veřejnou kanalizaci zhotovitel přizve zástupce provozu vodovodů a kanalizace Kyjov. Souhlas se záhozem a s osazením kontrolní šachty písemně potvrdí uvedený zástupce. Kopii souhlasu záhozu přípojky předloží vlastník nemovitosti k podpisu „Smlouvy o dodávce vody a odvádění odpadních vod“ a k závěrečné kontrolní prohlídce stavby.
18. Před zahájením výkopových prací zhotovitel přizve zástupce provozu vodovodů a kanalizací Kyjov k vytyčení stávajícího vodovodu a kanalizace. O tomto bude sepsán protokol. Při výstavbě je nutno dodržovat prostorovou normu ČSN 73 6005, ČSN 75 6101 a ČSN 75 5411.
19. K závěrečné kontrolní prohlídce bude přizván zástupce vodovodů a kanalizací Kyjov. K závěrečné kontrolní prohlídce bude předložena dokumentace skutečného provedení stavby, zaměření a protokoly zkoušek.
20. V trase plánované kanalizace prochází vysokotlaký plynovod (dále jen „VTL“) DN 100, PN 40. Ochranné pásmo VTL je 4,00 m na obě strany od plynovodu. Kanalizace v místě křížení s VTL bude

zhotovena z trubek zajišťujících trvalou plynotěsnost (plast – např. Hobas, Rehku, LPE, Praga, případně jiný materiál s atestem o plynotěsnosti), min. 3,00 m na každou stranu od okraje potrubí VTL plynovodu při dodržení svislé vzdálenosti mezi povrchy potrubí kanalizace (nebo chráničky na kanalizaci) a VTL min. 0,30 m a pokud možno kolmého křížení (min. úhel 45°). Spojovací hrdla kanalizace situovat do vzdálenosti min. 3,00 m od stěny potrubí VTL. K projektové dokumentaci skutečného provedení bude přiložen atest o trubním materiálu použitém na stavbě kanalizace, jako doklad o plynotěsnosti potrubí. V případě, že kanalizaci nelze vybudovat v místě křížení s VTL z plynotěsného materiálu, je nutné jí uložit do plynotěsné chráničky do vzdálenosti min. 3,00 m na obě strany od stěny VTL plynovodu (měřeno kolmo k ose plynovodu), čelo chráničky uzavřít plynotěsnými pryžovými manžetami. Nejmenší povolená vzdálenost mezi povrchy plynovodu a kanalizace při souběhu jsou 4,00 m. Nejmenší vzdálenost stěny kanalizační šachty od stěny plynovodu je 4,00 m.

21. Výkopové a zemní práce v ochranném pásmu VTL (4,00 m na obě strany od potrubí) provádět zásadně ručně. Při veškerých pracích se nesmí poškodit nadzemní části VTL plynovodu (orientační sloupky, uzávěry atd.). Nesmí se snižovat ani zvyšovat stávající krytí VTL. V ochranném pásmu VTL se nesmí skladovat žádný stavební ani jiný materiál. Před zahájením prací musí zhotovitel požádat společnost Jihomoravská plynárenská, a.s. (dále jen „JMP“) o vytyčení plynárenského zařízení a vedení. Před záhozem v místě křížení s VTL musí být přizván zástupce JMP ke kontrole dodržení uvedených podmínek.
22. Po ukončení stavby zhotovitel předá zástupci JMP výpis souřadnic geodetického zaměření místa kanalizační přípojky s VTL.
23. V blízkosti stavby se nachází (na oplocení pozemku) vysokotlaká regulační stanice (dále jen „VRT“) zemního plynu ve správě JMP, která se nachází na parcele st.p. 365 v k.ú. Ježov v laminátovém kiosku. Dle zákona č. 458/2000 Sb., ust. § 68 a § 69 je ochranné pásmo u VRT 4,00 m a bezpečnostní pásmo 10,00 m od půdorysu objektu všemi směry. Veškeré činnosti v okolí těchto zařízení se musí řídit ustanovením uvedeného zákona.
24. V ochranném pásmu (dále jen „OP“) VRT omezit jakoukoliv činnost na nejnutnější dobu (pohyb osob, stavební mechanizace atd.) a případně zemní práce provádět s největší opatrností, pouze ručně s použitím klasického jednoduchého nářadí. Nesmí být použito stavebních a zemních mechanismů. V bezpečnostním pásmu VRT neumisťovat žádné další stavby, neumisťovat zde stavební buňky, maringotky, neodstavovat automobily, stavební mechanismy a neskladňovat žádný stavební materiál ani vykopanou zeminu apod. Dále dodržovat příslušná omezení – zákaz kouření a manipulaci s otevřeným ohněm v bezpečnostním pásmu VRT. Omezit pohyb osob v bezpečnostním pásmu VRT jen na nejnutnější dobu. Stavební činností a mechanizací při stavbě nepoškodit stávající oplocení, příjezd a přístup k VRT a nenarušit statiku těchto objektů. V příp. nutnosti zajistit alternativní přístup, který bude odpovídat původnímu přístupu. Po celou dobu stavby umožnit pracovníkům JMP (obsluha VRT) bezproblémový a bezpečný přístup k VRT (TPG 605 02). Po ukončení stavby zhotovitel uvede stávající okolní terén do původního stavu a to tak, aby byl zachován bezpečný a bezproblémový příjezd a přístup k VRT s obdobnými parametry jako původní (např. možnost odstavení vozidla apod.). Zahájení prací nahlásit v dostatečném předstihu (10 dní) na oblastním centru JMP v Hodoníně. Případný další stupeň projektové dokumentace případných staveb nebo úprav v okolí VRT a uvedených el. zařízení nutno předložit k odsouhlasení JMP. Stejně tak, v případě změn v předložené dokumentaci, je třeba si vyžádat nové stanovisko JMP:
25. Bude dodržena prostorová norma ČSN 73 6005 a dodržen zákon č. 458/2000 Sb. Stavba naruší OP ele. kabelu NN JMP. Zhotovitel požádá zástupce JMP k vytyčení uvedeného kabelu. Zhotovitel oznámí na JMP termín zahájení výkopových prací s 10 denním předstihem a dohodne způsob dohlídek a kontrol nepoškozeného stavu vedení NN JMP, příp. správného uložení do chrániček a zejména časový plán v případě nezbytné doby odpojení od sítě NN. Pro zvětšení mechanické odolnosti kabelů zhotovitel uloží kabely NN v místě narušení OP trasy kabelu do půlených plastových chrániček. Musí být zachováno stávající krytí. Přesah chráničky musí být minimálně do vzdálenosti 1,00 m na obě strany. Uložení kabelů do chrániček a následně zpětné zapravení bude provedeno dle ČSN 33 2000-5-52 a ČSN 73 6005. Ve výše uvedené oblasti je nutné zemní práce provádět s největší opatrností. V místech, kde bude kabel při výkopech odkryt, je investor povinný zajistit jeho zabezpečení před poškozením tak, aby nebyl ohrožen spolehlivý provoz ele. zařízení a bezpečnost osob. Za případné škody, které při provádění prací vzniknou na ele. zařízení odpovídá investor.

26. V zájmové oblasti se nachází plynárenské zařízení místních sítí (dále jen „PZMS“) ve vlastnictví nebo správě JMP Net, s.r.o., které je chráněno ochranným pásmem. Realizací jednotlivých částí stavby dojde k dotčení stávajícího PZMS. Před zahájením stavební činnosti v OP PZMS bude provedeno vytyčení, které provede příslušné regionální centrum. O tomto bude sepsán protokol. Bez vytyčení a přesného určení PZMS nesmí být stavební činnosti zahájeny. Vytyčením PZMS se považuje za zahájení stavební činnosti v OP PZMS. Bude dodržena mj. ČSN 73 6005, TPG 702 04, zákon č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, případně další předpisy související s uvedenou stavbou. Pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou PZMS, rozsahem OP a podmínkami tohoto rozhodnutí. Při provádění stavební činnosti v OP PZMS je investor povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození PZMS nebo ovlivnění jeho bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodného nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí. Odkryté plynárenské zařízení (dále jen „PZ“) bude v průběhu nebo přerušení stavební činnosti řádně zabezpečeno proti jeho poškození. V případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební činnosti provedeno obnažení PZ v místě křížení. Každé i sebemenší poškození PZ (včetně izolace, signalizačního vodiče, výstražné fólie, atd.) neprodleně oznámit JMP Net.
27. Před provedením zásypu výkopu v OP PZ bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti v OP PZ a kontrola PZ. Kontrolu provede příslušná provozní oblast JMP. Povinnost kontroly se vztahuje i na PZ, které nebyly odhaleny. O provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí být PZ zasypáno. V případě, že nebude uvedené dodrženo je stavebník povinen na základě výzvy provozovatele PZ, nebo jeho zástupce doložit průkaznou dokumentaci o nepoškození PZ během výstavby nebo provést na své náklady kontrolní sondy v místě styku stavby s PZ. PZ bude před zásypem výkopu řádně podsypáno a obsypáno těženým pískem, zhutněno a bude osazena výstražná fólie žluté barvy, vše v souladu s ČSN EN 12007-1-4, TPG 702 01, TPG 702 04. Neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklopy a nadzemní prvky PZ.
28. Při jakékoliv činnosti v blízkosti vedení SEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen respektovat ochranné pásmo PVSEK a NVSEK tak, aby nedošlo k poškození nebo zamezení přístupu k SEK. Při křížení nebo souběhu činností se SEK je povinen řídit se platnými předpisy, technickými a odbornými normami, správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy. Při jakékoliv činnosti ve vzdálenosti nejméně 1,5m od krajního vedení vyznačené trasy PVSEK je povinen nepoužívat mechanizačních prostředků nevhodného nářadí.
29. Započítání činnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen oznámit POS. Oznámení dle předchozí věty je povinen učinit elektronicky, či telefonicky.
30. Před započítáním zemních prací či jakékoliv jiné činnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen zajistit vyznačení trasy PVSEK na terénu dle polohopisné dokumentace. S vyznačenou trasou PVSEK prokazatelně seznámí všechny osoby, které budou a nebo by mohly činnost provádět.
31. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen upozornit jakoukoliv třetí osobu, jež bude provádět zemní práce, aby zjistila nebo ověřila stranovou a hloubkovou polohu PVSEK příčnými sondami, a je srozuměn s tím, že možná odchylka uložení středu trasy PVSEK, stranová i hloubková, činí +/- 30cm mezi skutečným uložením PVSEK a polohovými údaji ve výkresové dokumentaci.
32. Při provádění zemních prací v blízkosti PVSEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání PVSEK. Odkryté PVSEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen zabezpečit proti prověšení, poškození a odcizení.
33. Při zjištění jakéhokoliv rozporu mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečností je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen bez zbytečného odkladu zastavit práce a zjištění rozporu oznámit POS a přerušených pracích pokračovat teprve poté, co od POS prokazatelně obdržel souhlas k pokračování v přerušených pracích.
34. V místech, kde PVSEK vystupuje ze země do budovy, rozvaděče, na sloup apod. je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen vykonávat zemní práce se zvýšenou mírou opatrnosti s ohledem na ubývající krytí nad PVSEK. Výkopové práce v blízkosti sloupů NVSEK je povinen provádět v takové vzdálenosti, aby nedošlo k narušení jejich stability, to vše za dodržení platných právních předpisů, technických a odborných norem, správné praxi v oboru stavebnictví a technologických postupů.

35. Při provádění zemních prací, u kterých nastane odkrytí PVSEK, je povinen stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, před odkrytím PVSEK vyzvat POS ke kontrole. Zához je oprávněn provést až poté, kdy prokazatelně obdržel souhlas POS.
36. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn manipulovat s kryty kabelových komor a vstupovat do kabelových komor bez souhlasu společnosti Telefónica O2.
37. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn trasu PVSEK mimo vozovku přejíždět vozidly nebo stavební mechanizací, a to až do doby, než PVSEK řádně zabezpečí proti mechanickému poškození. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen projednat s POS způsob mechanické ochrany trasy PVSEK. Při přepravě vysokého nákladu nebo mechanizace pod trasou NVSEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen respektovat výšku NVSEK nad zemí.
38. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn na trase PVSEK (včetně ochranného pásma) jakkoliv měnit niveletu terénu, vysazovat trvalé porosty ani měnit rozsah a konstrukci zpevněných ploch (např. komunikací, parkovišť, vjezdů aj.)
39. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen manipulační a skladové plochy zřizovat v takové vzdálenosti od NVSEK, aby činnosti na/v manipulačních a skladových plochách nemohly být vykonávány ve vzdálenosti menší než 1,0m od NVSEK.
40. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen obrátit se na POS v průběhu stavby, a to ve všech případech, kdy by nad rámec těchto „Podmínek ochrany SEK společnosti Telefónica O2“ mohlo dojít ke střetu stavby se SEK.
41. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn užívat, přemísťovat a odstraňovat technologické, ochranné a pomocné prvky SEK.
42. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn bez předchozího projednání s POS jakkoliv manipulovat případně odkrytými prvky SEK, zejména s ochrannou skříňí optických spojek, optickými spojkami, technologickými rezervami či jakýmkoliv zařízením SEK. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je výslovně srozuměn s tím, že technologická rezerva představuje několik desítek metrů kabelu stočeného do kruhu a ochranou optické spojky je skříň o hraně cca 1,0m.
43. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen každé poškození či krádež SEK ihned, nejpozději však do 24 hodin od okamžiku zjištění takové skutečnosti, oznámit POS.
44. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen před zahájením jakýchkoliv prací v objektu, kterými by mohl ohrozit stávající SEK, prokazatelně kontaktovat POS a zajistit u společnosti Telefónica O2 bezpečné odpojení SEK a bude-li to vyžadovat ochrana stávající SEK, je stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, povinen zabezpečit dočasné, případně trvalé přeložení SEK:
45. Při provádění činností v objektu je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen v souladu s právními předpisy, technickými a odbornými normami, správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy provést mimo jiné průzkum vnějších a vnitřních vedení SEK na omítce a pod ní.
46. Pokud by činností stavebníka, nebo jím pověřená třetí osoby, k níž je třeba povolení správního orgánu dle zvláštního předpisu, mohlo dojít k ohrožení či omezení SEK, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen kontaktovat POS a předložit zakreslení SEK do příslušné dokumentace stavby (projektové, realizační, koordinační apod.). V případě, že pro činnosti stavebníka, nebo jím pověřená třetí osoby, není třeba povolení správního orgánu dle zvláštního předpisu, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen předložit zakreslení trasy SEK i s příslušnými kótami do zjednodušené dokumentace (katastrální mapa, plánek), ze které bude zcela patrná míra dotčení SEK.
47. Při projektování stavby, při rekonstrukci, která se nachází v ochranném pásmu radiových tras společnosti Telefónica O2 a překračuje výšku 15,0m nad zemským povrchem, a to včetně dočasných objektů zařízení staveniště (jeřáby, konstrukce, atd.), nejpozději však před zahájením správního řízení ve věci povolení takové stavby, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen kontaktovat POS za účelem projednání podmínek ochrany těchto radiových tras.
48. Pokud se v zájmovém území stavby nachází podzemní silnoproudé vedení (NN) společnosti Telefónica O2 je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, před zahájením správního řízení ve věci povolení správního orgánu k činnosti stavebníka, nebo jím pověřená třetí osoby, nejpozději však před zahájením stavby, povinen kontaktovat POS.

49. Pokud by budované stavby svými ochrannými pásmy zasahovaly do prostoru stávajících tras a zařízení SEK, či do jejich ochranných pásem je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen realizovat taková zařízení, aby mohla být prováděna údržba a opravy SEK, a to za použití otevřeného plamene a podobných technologií.
50. V případě nutnosti přeložení SEK nese stavebník, který vyvolal překládku nadzemního nebo podzemního vedení SEK, náklady nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického řešení.
51. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen bez zbytečného odkladu poté, kdy zjistí potřebu přeložení SEK, nejpozději však před počátkem zpracování projektu stavby, která vyvolala nutnost přeložení SEK, kontaktovat POS za účelem projednání podmínek přeložení. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen uzavřít se společností Telefónica O2 „Smlouvu o provedení vynucené překládky SEK“.
52. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je výslovně srozuměn s tím, že v případě, kdy hodlá umístit stavbu sjezdu či vjezdu, je povinen tuto stavbu umístit tak, aby metalické kabely SEK nebyly umístěny v hloubce menší jak 0,6m a optické nebyly umístěny v hloubce menší jak 1,0m. v opačném případě je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen kontaktovat POS.
53. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen v místech křížení technické infrastruktury se SEK ukládat ostatní sítě technické infrastruktury tak, aby tyto byly umístěny výhradně pod SEK, přičemž SEK je povinen uložit do chráničky s přesahem minimálně 1,0m na každou stranu od bodu křížení. Chráničku je povinen utěsnit a zamezit vnikání nečistot.
54. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen v místech křížení PVSEK s pozemními komunikacemi, parkovacími plochami, vjezdy atp. ukládat PVSEK v zákonnými předpisy stanovené hloubce a chránit PVSEK chráničkami s přesahem min. 0,5m na každou stranu od hrany křížení. Chráničku je povinen utěsnit a zamezit vnikání nečistot.
55. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen jakékoliv základy umístit tak, aby dodržel minimální vodorovný odstup 1,5m od krajního vedení PVSEK. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn trasy PVSEK zabetonovat.
56. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen v místech křížení a souběhu stavby nebo sítí technické infrastruktury s kabelovodem, povinen v případech, kdy plánované stavby nebo trasy sítí technické infrastruktury budou umístěny v blízkosti kabelovou ve vzdálenosti menší jak 2,0m nebo při křížení kabelovou ve vzdálenosti menší než 0,5m nad nebo pod kabelovodem, předložit POS a následně s POS projednat zakreslení v příčných řezech. Je povinen do příčného řezu zakreslit také profil kabelové komory v případě, kdy jsou sítě technické infrastruktury či stavby umístěny v blízkosti kabelové komory ve vzdálenosti kratší než 2,0m. Nesmí umisťovat nad trasou kabelovou v podélném směru sítě technické infrastruktury. Je povinen předložit POS vypracovaný odborný statický posudek včetně návrhu ochrany tělesa kabelovou pod stavbou, ve vjezdu nebo pod zpevněnou plochou. Nesmí zakrývat vstupy do kabelových komor, a to ani dočasně. Dále je povinen projednat s POS veškeré případy, kdy jsou trajektorie podvrtů a protlaků ve vzdálenosti bližší než 1,5m od kabelovodu.
57. Ke stavbě v ochranných pásmech nadzemního vedení, podzemního vedení nebo elektrických stanic je investor povinen zajistit si písemný souhlas s činností v ochranném pásmu (dále jen OP) ve smyslu §46 odst.11 zákona č.458/200 Sb., o podmínkách podnikání a výkonu státní správy v energetických odvětvích, v platném znění.
58. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen zakreslit trasy nadzemního i podzemního vedení vyskytujícího se v zájmovém území do všech paré prováděcí dokumentace. Vyřešit způsob provedení případných křižovatek a souběhů uvažované stavby s distribučním a sdělovacím zařízením v projektové dokumentaci a musí odpovídat ČSN 33 200-5-52, ČSN 73 6005 a PN 33 3302. Dále je povinen si objednat přesné vytyčení trasy všech kabelů v terénu u provozovatele zařízení a to nejméně 14 dnů před zahájením prací v blízkosti kabelového vedení. Provádět zemní práce v ochranném pásmu kabelu výhradně klasickým ručním nářadím bez použití jakýchkoli mechanismů s nejvyšší opatrností. Vhodně zabezpečit obnažený kabel (podložením, vyvěšením, apod.), aby nedošlo k jeho poškození poruchou nebo nepovolanou osobou a označení výstražnými tabulkami, dle pokynů pracovníka ECZR.

59. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen před záhozem přizvat zástupce ECZR ke kontrole křížovatek a souběhů. O kontrole bude proveden zápis do montážního nebo stavebního deníku.,
60. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen zajistit neporušení stability podpěrných bodů nadzemního vedení a nenarušení podzemního uzemňovacího vedení. Neprodleně ohlásit jakékoliv poškození distribučního a sdělovacího zařízení v provozování ECZR.
61. V OP elektrické stanice, nadzemního a podzemního vedení budou při realizaci dodrženy podmínky dle §46 odst.8 zákona č.458/2000 Sb., v platném znění, zejména písmeno c) a d)
62. Po dokončení stavby je zakázáno OP zařízení zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky. Provádět bez souhlasu jeho vlastníka jakékoli zemní práce. Dále je zakázáno u nadzemního vedení nechávat růst porosty nad výšku 3,0m, u podzemního vedení vysazovat trvalé porosty a přejíždět vedení mechanismy o celkové hmotnosti nad 6,0t,
63. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen veškerou stavební činnost v OP elektrické stanice VN/NN, nadzemního vedení VN, podzemního vedení VN a NN před jejím zahájením konzultovat s příslušnou Regionální správou (dále jen RS), která stanoví bezpečnostní opatření pro práce v OP příslušného rozvodného zařízení dle platné ČSN EN 50 110-1. Veškerá stavební činnost v OP nadzemního a podzemního vedení VNN bude před zahájením konzultována s útvarem Primární technologie. Stavební činnost v OP sdělovacího podzemního vedení bude konzultována s útvarem Sekundární technologie.
64. Veškeré práce s mechanizací, jejichž části se za provozu mohou přiblížit k vodičům v OP nadzemního vedení 22kV a výkopové práce v OP podzemního vedení 22kV, je nutno provádět za beznapětového stavu vedení a vypnutí je nutné objednat nejméně 25 kalendářních dnů předem. Práce s mechanizací v OP vedení 110kV je nutno provádět za beznapětového stavu vedení a vypnutí je nutno objednat nejpozději do 10 dne předchozího měsíce.
65. S odpady vzniklými při stavbě musí být naloženo v souladu se zákonem o odpadech. Musí být zavedeny do evidence a následně využity nebo odstraněny. Předat odpady může původce jen subjektu, který má oprávnění k jejich převzetí podle §12 odst.3 zákona o odpadech.
66. Stavebník je povinen dbát na řádnou přípravu a provádění stavby; tato povinnost se týká i terénních úprav a zařízení.
67. Stavebník musí před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště štítek o povolení stavby a ponechat jej tam až do vydání kolaudačního souhlasu.
68. Stavebník je povinen zajistit, aby na stavbě nebo na staveništi byla k dispozici ověřená dokumentace stavby a všechny doklady týkající se prováděné stavby nebo její změny, popř. jejich kopie.
69. Při provádění stavby musí být veden stavební deník, který je povinen vést zhotovitel stavby. Tento stavební deník musí být k dispozici stavebnímu úřadu při kontrolních prohlídkách.
70. Stavebník při závěrečné kontrolní prohlídce předloží závazné stanoviska dotčených orgánů k užívání stavby, geometrické zaměření stavby a doklady o provedených zkouškách předepsaných zvláštními právními předpisy a jejich vyhodnocení.
71. Dle § 122 stavebního zákona je stavebník po dokončení stavby povinen požádat o vydání kolaudačního souhlasu.

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Leona Šebestová, nar. 6.12.1975, Hornická 1091, 696 03 Dubňany

Stanoví podle § 74 odst. 1 správního řádu:

Vzhledem k tomu, že výroky rozhodnutí vydaného ve spojeném územním a stavebním řízení se vzájemně podmiňují, výroková část rozhodnutí, vztahující se k povolení předmětné stavby nabude vykonatelnosti dnem, kdy se stane pravomocnou část rozhodnutí o umístění stavby.

Odůvodnění:

Dne 14.3.2012 podal stavebník žádost o vydání rozhodnutí o umístění a provedení stavby. Uvedeným dnem bylo zahájeno územní a stavební řízení, které stavební úřad spojil podle § 78 odst. 1 stavebního zákona v souladu s § 140 odst. 1 správního řádu usnesením podle § 140 odst. 4 správního řádu.

Stavební úřad oznámil zahájení společného územního a stavebního řízení účastníkům řízení, dotčeným orgánům a veřejnosti. K projednání žádosti současně nařídil ústní jednání spojené s ohledáním na místě na 17.5.2012, o jehož výsledku byl sepsán protokol.

Stavební úřad v provedeném společném územním a stavebním řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v § 86 a 111 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy.

Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací a vyhovuje obecným požadavkům na využívání území. Projektová dokumentace stavby splňuje obecné technické požadavky na stavby. Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby.

Stanoviska sdělili:

- KHS JmK, závazné stanovisko č.j.:KHSJM 15171/2012/HO/HOK ze dne 6.4.2012
- MěÚ Kyjov OŽP, vyjádření č.j.:OŽP/37601/11/281/2011 o zp sek ze dne 12.10.2011
- SÚS JmK, p.o., vyjádření č.j.:15871/2011-Ho/liOl ze dne 3.10.2011
- Povodí Moravy, s.p., stanovisko zn.:PM047960/2011-203/Ko ze dne 26.10.2011
- JMP, a.s., stanovisko zn.:5000528347 ze dne 2.11.2011
- E.ON ČR, s.r.o., souhlas zn.:M18585-Z061131350 ze dne 3.10.2011
- E.ON ČR, s.r.o., vyjádření zn.:E7456-Z051131257 ze dne 3.10.2011
- VaK Hodonín, a.s., stanovisko zn.:2/T/11/3320 ze dne 20.10.2011
- Telefónica CR, a.s., vyjádření č.j.:144180/11 ze dne 20.9.2011
- Obec Skalka, dohoda ze dne 29.11.2011
- Obec Ježov, dohoda ze dne 12.3.2012

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Účastníci řízení - další dotčené osoby:

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, Obec Skalka, Obec Ježov, Jiří Janošík, Miroslava Janošíková, Pavel Blahynka, Zdena Blahynková, Kamila Hýsková, Římskokatolická farnost Ježov, Jana Dohnalová, René Kopeček, Miluše Gottfriedová, Marie Daněčková, František Daněček, Ladislav Žáček, Marie Daněčková, E.ON Česká republika, s.r.o., E.ON Česká republika, s.r.o., Regionální správa sítě VN, NN Hodonín, Jihomoravská plynárenská, a.s., Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s., Telefónica Czech Republic, a.s., Povodí Moravy, s.p.

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

Návrhy a námitky účastníků nebyly uplatněny.

Vyhodnocení připomínek veřejnosti:

- Připomínky veřejnosti nebyly uplatněny

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do **15 dnů** ode dne jeho oznámení k odboru územního plánování a stavebního řádu Krajského úřadu Jihomoravského kraje podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Stavební úřad po právní moci rozhodnutí předá ověřenou dokumentaci pro umístění stavby stavebníkovi, případně obecnímu úřadu, jehož územního obvodu se umístění stavby týká, není-li sám stavebním úřadem, popřípadě též speciálnímu stavebnímu úřadu. Stavebníkovi zašle jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkovi stavby, pokud není stavebníkem.

Stavebník je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.

Rozhodnutí má podle § 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky. Podmínky rozhodnutí o umístění stavby platí po dobu trvání stavby či zařízení, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci. Stavba nesmí být zahájena, dokud rozhodnutí nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.

otisk úředního razítka

Ing. Bc. Miloš Dokoupil
vedoucí stavebního úřadu

*Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu **15 dnů** na úřední desce. Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost považuje za doručenou (dnem vyvěšení je den vyvěšení na úřední desce správního orgánu, který vede řízení). Oznámení se zveřejňuje též způsobem umožňující dálkový přístup.*

vyvěšeno na úřední desce dne:

sejmuto z úřední desky dne:

vyvěšeno na elektronické úřední desce dne:

sejmuto z elektronické úřední desky dne:

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

Příloha:

Výkres č. B.1 Situace stavby přípojky

Obdrží:I.Účastníci územního řízení dle ust. § 85 odst. 1 stavebního zákona jednotlivě:

Pavel Příkryl, Prušánky č.p. 744, 696 21 Prušánky

Obec Skalka, IDDS: byzb3e2

Obec Ježov, IDDS: rtxbdtt

II.Účastníci územního řízení dle ust. § 85 odst. 2 stavebního zákona veřejnou vyhláškou:

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, IDDS: k3nk8e7

Jiří Janošík, Ježov č.p. 253, 696 48 Ježov

Miroslava Janošíková, Ježov č.p. 253, 696 48 Ježov

Pavel Blahynka, Ježov č.p. 254, 696 48 Ježov

Zdena Blahynková, Ježov č.p. 254, 696 48 Ježov

Kamila Hýsková, Ježov č.p. 255, 696 48 Ježov

Římskokatolická farnost Ježov, Žeravice č.p. 103, 696 47 Žeravice

Jana Dohnalová, Staré náměstí č.p. 36/36, Brno-jih, Přízřenice, 619 00 Brno 19

René Kopeček, Ježov č.p. 142, 696 48 Ježov

Miluše Gottfriedová, Ježov č.p. 41, 696 48 Ježov

Marie Daněčková, Ježov č.p. 27, Ježov

František Daněček, Ježov č.p. 27, Ježov

Ladislav Žáček, Kostelec č.p. 291, 696 51 Kostelec u Kyjova

Marie Daněčková, Ježov č.p. 76, 696 48 Ježov

E.ON Česká republika, s.r.o., IDDS: 3534cwz

E.ON Česká republika, s.r.o., IČ 25733591, Regionální správa sítě VN, NN Hodonín, IDDS: 3534cwz

Jihomoravská plynárenská, a.s., IDDS: yhscfc9

Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s., IDDS: a2pgx2s

Telefónica Czech Republic, a.s., IDDS: d79ch2h

Povodí Moravy, s.p., IDDS: m49t8gw

III.Účastníci stavebního řízení dle ust. § 109 stavebního zákona jednotlivě:

Pavel Příkryl, Prušánky č.p. 744, 696 21 Prušánky

Obec Skalka, IDDS: byzb3e2

Obec Ježov, IDDS: rtxbdtt

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, IDDS: k3nk8e7

Jiří Janošík, Ježov č.p. 253, 696 48 Ježov

Miroslava Janošíková, Ježov č.p. 253, 696 48 Ježov

Pavel Blahynka, Ježov č.p. 254, 696 48 Ježov

Zdena Blahynková, Ježov č.p. 254, 696 48 Ježov

Kamila Hýsková, Ježov č.p. 255, 696 48 Ježov

Římskokatolická farnost Ježov, Žeravice č.p. 103, 696 47 Žeravice

Jana Dohnalová, Staré náměstí č.p. 36/36, Brno-jih, Přízřenice, 619 00 Brno 19

René Kopeček, Ježov č.p. 142, 696 48 Ježov

Miluše Gottfriedová, Ježov č.p. 41, 696 48 Ježov

Marie Daněčková, Ježov č.p. 27, Ježov

František Daněček, Ježov č.p. 27, Ježov

Ladislav Žáček, Kostelec č.p. 291, 696 51 Kostelec u Kyjova

Marie Daněčková, Ježov č.p. 76, 696 48 Ježov

E.ON Česká republika, s.r.o., IDDS: 3534cwz

E.ON Česká republika, s.r.o., IČ 25733591, Regionální správa sítě VN, NN Hodonín, IDDS: 3534cwz

Jihomoravská plynárenská, a.s., IDDS: yhscfc9

Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s., IDDS: a2pgx2s

Telefónica Czech Republic, a.s., IDDS: d79ch2h

Povodí Moravy, s.p., IDDS: m49t8gw

IV. Dotčené orgány jednotlivě:

Městský úřad Kyjov, IČ 00285030, odbor životního prostředí, Masarykovo nám. č.p. 1, 697 22 Kyjov 1
Krajská hygienická stanice Jmk Brno, územní pracoviště Hodonín, IDDS: jaaai36

V. Ostatní k vyvěšení na úřední desku:

Městský úřad Kyjov, IČ 00285030, odbor organizační a právní, Masarykovo nám. č.p. 30, 697 22 Kyjov
Obecní úřad Skalka, Skalka č.p. 69, 696 48 Ježov
Obecní úřad Ježov, Ježov č.p. 75, 696 48 Ježov